

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Łomży
ul. Dworna 16 18-400 Łomża
tel. 86 215 42 70, fax. 86 216 34 19
e-mail: dyrektor@lomza.so.gov.pl

DSO-226-3/20

wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: „Remont pomieszczeń skrzydła bocznego, klatki schodowej bocznej, sanitariatu publicznego Budynku Sądu Okręgowego w Łomży przy ul. Dwornej nr 16” oraz „Malowanie wybranych pomieszczeń i dwóch klatek schodowych Budynku C Sądu Okręgowego w Łomży przy ul. Dwornej 16”

W związku z zapytaniem jednego z wykonawców Sąd Okręgowy w Łomży udziela odpowiedzi j.n.:

Część nr 1: „Remont pomieszczeń skrzydła bocznego, klatki schodowej bocznej, sanitariatu publicznego budynku Sądu Okręgowego w Łomży przy ul. Dwornej 16”

Branża elektryczna

1. Zgodnie z dokumentacją projektową w pomieszczeniach skrzydła bocznego są oprawy oświetlenia podstawowego i awaryjnego istniejące (oprócz poddasza, gdzie oprawy są projektowane) - czy na etapie realizacji robót należy te oprawy zdemontować a po pracach budowlanych ponownie zamontować?
2. Ilość osprzętu elektrycznego tj. gniazda i wyłączniki, różni się między przedmiarem robót a projektem wykonawczym - jaką ilość osprzętu przyjąć do wyceny.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Przy realizacji robót należy oprawy zdemontować i ponownie zamontować celem wymiany przewodowania.

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Ilość osprzętu elektrycznego jest różna, ponieważ w projekcie wykonawczym jest uwzględniony osprzęt istniejący oraz projektowany, natomiast w przedmiarze ujęto tylko osprzęt projektowany. Do wyceny należy przyjąć ilości z przedmiaru.

Z upoważnienia
Dyrektora Sądu Okręgowego
w Łomży
Dorota Obrzycka