

Łomża, dnia 27 września 2021 roku

**Wszyscy uczestnicy
postępowania**

*Dotyczy: dostawy i uruchomienia systemu klimatyzacji pomieszczeń w Sądzie Rejonowym
w Łomży*

Sąd Rejonowy w Łomży, jako Zamawiający w ww. postępowaniu zawiadamia, że w dniu 24 września 2021 roku oraz 27 września 2021 roku wpłynęły od Wykonawców pytania, na które udziela się następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zamawiający wymaga dwóch urządzeń wewnętrznych o mocy chłodniczej minimum 2.2kW oraz agregatu zewnętrznego o mocy chłodniczej minimum 6.1 podczas gdy wystarczy agregat zewnętrzny o mocy 5.2 kW. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia zewnętrznego o mocy 5.2kW, które gwarantuje poprawne działanie dwóch jednostek wewnętrznych o minimalnej mocy chłodniczej 2.2 kW?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie agregatu zewnętrznego o mocy minimum 4.0 kW i jednostek wewnętrznych minimum 2.0 kW.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie agregatu zewnętrznego między 4.0 kW a 4.5 kW i jednostek wewnętrznych od 2.0 kW do 2.2 kW? Według naszych obliczeń, są to wystarczające urządzenia, nawet z zapasem mocy?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie agregatu zewnętrznego o mocy minimum 4.0 kW i jednostek wewnętrznych minimum 2.0 kW.


DYREKTOR
SĄDU REJONOWEGO
Iwona Ciborowska