

Łomża, dnia 5.10.2018 r.

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Łomży
ul. Dworna 16 18-400 Łomża
tel. 86 215 42 70, fax. 86 216 34 19
e-mail: dyrektor@lomza.so.gov.pl

DSO-226-4/18

Wszyscy uczestnicy postępowania

W odpowiedzi na skierowane do Sądu Okręgowego w Łomży pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu DSO-226-4/18 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa centralnych UPS-ów dla Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, Sądu Okręgowego w Olsztynie, Sądu Rejonowego w Białymstoku i Sądu Rejonowego w Łomży, informuję:

Pytanie 31 z dnia 5.10.2018 r.

Część IV – Bezprzerwowo zasilacz urządzeń komputerowych (UPS) typ 4 dla Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie UPS wyposażonego w Bypass wewnętrzny automatyczny i Bypass zewnętrzny ręczny?

Na pytanie udzielamy następującej odpowiedzi.

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie tj. aby UPS wyposażony był w wewnętrzny bypass automatyczny i ręczny bypass zewnętrzny.

p.o. DYREKTORA
SĄDU OKRĘGOWEGO
w Łomży
Joanna Truszkowska