

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel. 86 215 09 54
e-mail. gospodarczy@lomza.sr.gov.pl
NIP 718 12 14 960, Regon 000321365

OF.262.1.84.2024

Łomża, dnia 9 lipca 2024 r.

**Wszyscy uczestnicy
postępowania**

Dotyczy: wykonania remontu schodów zewnętrznych w Sądzie Rejonowym w Łomży

Sąd Rejonowy w Łomży, jako Zamawiający w ww. postępowaniu zawiadamia, że w dniu 9 lipca 2024 r. wpłynęły od Wykonawcy pytania, na które udziela się następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W kwestii grubości stopni schodowych proponujemy zastosowanie grubości stopnic 3 cm, ponieważ mają one większą wytrzymałość. W przewisie należy wykonać kapinos, który odcina krople wody opadowej, co jest utrudnione przy zastosowaniu grubości 2 cm. Z uwagi na długi okres gwarancji zalecamy zastosowanie grubości stopnic 3 cm (technicznie jest to możliwe)

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie stopnic o grubości 3cm. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z zastosowaniem grubszego materiału konieczne będzie frezowanie betonu o dodatkowy 1 cm.

Pytanie nr 2

Na podestach proponuję zastosowanie płyty o grubości 2 cm, z uwagi na fakturę płomieniowaną. Nie występują płytki płomieniowane o grubości 1 cm. Technicznie jest możliwe zastosowanie płyt podestowych o grubości 2 cm.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie na podeście płyty o grubości 2cm. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z zastosowaniem grubszego materiału konieczne będzie frezowanie betonu o dodatkowy 1 cm.

DYREKTOR
SĄDU REJONOWEGO
Włona Ciborowska